



ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности при проведении
новогодних и рождественских праздников
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!



Новогодние и рождественские праздники - это праздники больших надежд и мечтаний

Нам бы хотелось, чтобы при их проведении не случилось несчастных случаев, и поэтому советуем, при устройстве новогодней елки и проведении праздников не пренебрегать правилами пожарной безопасности, предусмотренные в Постановлении Правительства № 847 от 07.12.2022 об утверждении Основных правил пожарной безопасности в Республике Молдова, а именно:

При установке рождественской елки должны быть учтены следующие требования:

1) елку устанавливать только в помещениях, обеспеченных не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

2) должна быть расположена так образом, чтобы пути подхода и отхода не были перекрыты (двери, эвакуационные лестницы или пути эвакуации в случае пожара), установлена в сосудах с камнями (песком) или тренога из негорючего материала, обеспечивающими его устойчивость, на покрытии из негорючего материала в радиусе 1 метра; и с таким расчетом, чтобы ветви не касались потолка и стен;

3) устанавливается на расстоянии не менее 2 метров от печей, радиаторов и других отопительных приборов;

4) размещается на расстоянии не менее 1 метра от штор, занавесок, стен, покрытых бумагой или тканью, и других горючих материалов или предметов.

Освещение рождественской елки выполняется с учетом следующих условий:

1) иллюминация должна быть выполнена с соблюдением Правил устройства электроустановок. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут устанавливаться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

2) при обнаружении неисправности в осветительном оборудовании (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) оно должно быть немедленно обесточено (выключено).

3) питание осветительной установки должно осуществляться от электрической батареи или аккумулятора, мощность которого не представляет пожарной опасности;

4) электрические провода и связки должны быть надежно изолированы;

5) не оставлять без присмотра включенные осветительные установки, а также в темное время суток (отдыха);

